

Tätigkeitsbericht des Abwasserverbandes Dithmarschen 2009

Der Vorstand des Abwasserverbandes Dithmarschen traf sich im Haushaltsjahr 2009 zu **2 Vorstandssitzungen**.

Im Rahmen der Durchführung der **Genehmigung und Überwachung von Indirekt-einleitern** sind zwischenzeitlich bis auf 5 Schwimmbäder alle notwendigen Genehmigungen ausgesprochen worden. Für ca. 100 Anlagen steht noch die Überwachung an.

Die turnusmäßigen **Wartungs- und Reparaturarbeiten im Klärwerk Wolmersdorf** wurden fristgerecht vorgenommen.

Im Berichtsjahr sind bis zum 31.12.2009 1.019 **Hauskläranlagen** von 4.251 abgearbeiteten Hauskläranlagen entleert worden, die verarbeitete Schlammmenge hieraus beträgt 4.215,0 m³. Von den nachgerüsteten Hausklärgruben wurden von insgesamt 5.224 Anlagen z. Zt. nur 351 nichttechnische und 301 technische Hausklärgruben bedarfsorientiert entleert, das sind rd. 12,5 %.

Die **landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes** konnte wie im Vorjahr zu 100 % geschehen (5.621 m³ auf 255 ha).

Die **Windkraftanlage am Klärwerk Wolmersdorf** hat bis Ende Dezember 2009 99.400 KWh erzeugt. 45.758 KWh wurden für den Eigenbedarf (14 Ct./KWh) genutzt, 53.642 KWh eingespeist für 9,1 Ct./KWh.

Der Energieverbund mit der KA Meldorf konnte 2009 nicht wie gewünscht durchgeführt werden, da die Biogasproduktion der KA Meldorf nicht die erforderlichen Mengen erreichte.